


## Tilluftsdon Fresh Ø100 453001



Luftflöde,  $q$  (l/s) and (m<sup>3</sup>/h),  
totalt tryckfall,  $\Delta p_t$  (Pa), och  
A-vägd ljudeffektsnivå,  $L_{WA}$  dB(A),  
för olika inställningspositioner  
visas i diagrammet.

### K-faktor

$$q = k \cdot \sqrt{p}$$

$$P = (q/k)^2$$

$q$  = luftflöde l/s

$p$  = mättryck Pa

$k$  = injusteringsfaktor

### Öppnings-

varv	K-faktor
1	0.3
2	0.9
4	1.8
6	2.6
8	3.1
10	3.5