


Tilluftsdon Fresh Ø125 453003



Luftflöde, q (l/s) and (m³/h),
totalt tryckfall, Δpt (Pa), och
A-vägd ljudeffektsnivå, L_{WA} dB(A),
för olika inställningspositioner
visas i diagrammet.

K-faktor

$$q = k \cdot \sqrt{p}$$

$$P = (q/k)^2$$

q = luftflöde l/s

p = mättryck Pa

k = injusteringsfaktor

Öppnings-

varv	K-faktor
1	0.5
2	1.1
4	2.3
6	3.3
8	4.2
11	5.4